



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЯНТАРЬ»

682860, Хабаровский край,
п. Ванино, ул. Чехова, 4.
тел: (42137) 7-13-50,
факс: (42137) 7-13-50.
E-mail: Kommunal@yandex.ru

26.03.2021 №21 дддд
На № 3-2-5-750 от 01.03.2021

Председателю комитета
по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края
А.Л.Орлову

О направлении информации

В соответствии с письмом от 01 марта 2021 г. № 3-2-5-750 направляю в Ваш адрес следующие документы:

1) Отчёты о выполнении производственных программ МУП «Янтарь» за 2020 г.:

- по оказанию услуг холодного водоснабжения в Ванинском муниципальном районе – приложение 1;

- по оказанию услуг холодного водоснабжения по п.Заветы Ильича – приложение 2;

- по оказанию услуг водоотведения – приложение 3;

- по оказанию услуг горячего водоснабжения – приложение 4;

2) Помесячная разбивка объёмов реализации за 2020 г.:

- тепловой энергии – таблицы 1-3;

- отпущенной воды на холодное водоснабжение в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края – таблицы 4-6;

- отпущенной воды на холодное водоснабжение п.Заветы Ильича таблица 7;

- отпуск холодной воды на горячее водоснабжение таблицы 4.1-6.1;

- объема принятых сточных вод таблицы 8-9.

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Директор МУП «Янтарь»

Р.А.Губенко

*Приложение
в СЭД*



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ по Ваннинскому району (Ванино,
Октябрьский, Токос)**

Срок реализации производственной программы с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 г.

**Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной
системы горячего водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей			
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды					
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре и общему объему проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00	0,00	100
1.2.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00	0,00	100
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки горячей воды в местах исполнения обязательств по продолжительности водопроводной сети	ед. км в год	0	0	0	100
		км				
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
3.1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	100
3.2.	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м³	0,056390	0,055550	0,00089	101,6
	Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности					100,3

Директор МУП "Янтарь"



Р.А.Губенко

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Ягтарь" по п. Заветы Ильича.**

Срок реализации производственной программы с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения; мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды; мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	тыс. руб.	326,35	197,907	-128,443	60,6	-

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

Раздел 2. Показатели производственной деятельности							
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подъем воды	тыс. м³	621,25	614,769	-6,481	98,96	-экономию ресурсов потребителями, учет и оплата по приборам учета; -технические неисправности сетей (внутридомовых в том числе).
2	Объем воды,используемый на собственные нужды	тыс. м³	25,647	25,647	0	100,00	
3	Объем отпуска в сеть	тыс. м³	595,60	589,12	-6,481	98,91	
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	16,53	14,86	-1,67	89,90	
5	объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м³	497,17	501,558	4,388	100,88	
6	население	тыс. м³	265,67	359,181	-6,489	98,23	
7	бюджетные потребители	тыс. м³	57,48	38,567	-18,913	67,10	
8	прочие потребители	тыс. м³	74,02	103,81	29,79	140,25	
9	производственные нужды	тыс. м³					

Раздел 3. Объем финансовых потребностей


№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	16181,07	16325,702	144,632	100,9	

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Ягтарь" по п. Заветы Ильича

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей			
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды					
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором теплоэнергоснабжения	ед./км в год	0,72	0,677	-0,64	935,1

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей			
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
3.1.	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,53	14,860	-1,67	111,2
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, поданной в сеть	кВт·ч/м³	0,0	0,0	0,00	0,0
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт·ч/м³	1,1602	1,0454	-0,11	111,0
	Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности					271,5

Директор МУП "Янтарь"



Р.А.Губенко

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Энгар" в Вагинском муниципальном районе (Мокшогло)

Срок

реализации производственной программы с 14 ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергообеспечению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	показатели показателей					Причина отклонения
			2020			Отклонение, гр.5-гр.4	%, относительно	
			план 2020г	план на соотв. период	факт			
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Мероприятия по капитальному ремонту основных средств	тыс. руб.	211,45	0	0	0		

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения показателей					Причина отклонения
			2020		факт	Отклонение, гр.6-гр.5	%	
			план 2020г	план на период				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Потребован воды	тыс. м³	511,292	66,81	44,70000	-22,11000	66,9	
2	Объем воды, использованной на собственные нужды	тыс. м³	2,5	0,127	0,32700	0,00000	100,0	
3	Объем оттока в сеть	тыс. м³	508,792	66,48	44,37300	-22,11000	66,7	
4	Уровень потерь к общему отпущенной воды в сеть	%	9,4	9,4	8,592	-0,80800	91,4	-овые ресурсы потребителей, учет и оплата по приборам учета, -техническое обслуживание сетей (интерваловых в том числе)
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. м³	460,792	60,2119	40,5606	-19,65130	67,4	
6	население	тыс. м³	251,45	32,829	30,0087	-2,82030	91,4	
7	бюджетные потребители	тыс. м³	191,802	25,091	6,1858	-18,90520	24,7	недостаток потребителей
8	прочие потребители	тыс. м³	4,42	0,578	0,26610	-0,31190	46,0	
9	производительные нужды	тыс. м³	13,12	1,7139	4,10	2,38610	239,2	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2020				Осложнение, гр.6-гр.5	%, исполнения	Причина отклонения
			план 2020г	план на соотв. период		факт			
				4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Необходимый финансовый ресурс	тыс. руб.	18068,57	2360,87	1590,38	-770,49	67,4	-дополнительные потребности, учет и оплата по приборам учета, -техническое обслуживание сетей (интерваловых и том числе), -испытания потребителей	

Рисунок 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Янтарь" в Калининском муниципальном районе

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения показателей				Оценочное, по 5-ур-д	%
			2020	план	факт	по 5-ур-д		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Показатели качества воды							
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям в объеме общего пробо, отобранных по результатам производственного контроля	%	0,00	0,00	0	100,0		
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в объеме пробо, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5,56	0,00	0	100,0		
2	Показатели надежности и безопасности водоснабжения							
2.1	количество перебоев в подаче воды, зафиксированных в определенных периодах холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки холодной воды в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с условиями договоров, прописанных в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение (без плановых работ)	ед. изм. год	0,00	0,00	0,00	100,0		
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
3.1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общий объем воды, подаваемой в водопроводную сеть	%	9,434	8,392	0,842	109,8		
3.2	уменьшение расхода электрической энергии, потребляемой в теплоэнергетическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды, единицы объема воды, подаваемой в сеть	кВт*ч/м³	0,0	0,0	0	100,0		
3.3	уменьшение расхода электрической энергии, потребляемой в теплоэнергетическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/м³	2,0470	2,3920	-0,345	85,6		
	Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности					99		

Директор МУП "Янтарь"



Р.А. Любченко

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Ягитер" в Ягитерском муниципальном районе (Ягитер, Октябрьский, Топо)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1

Срок реализации производственной программы с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятии, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

показатели качества обслуживания по годам							
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр. 4-гр. 3	%	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия по текущему и капитальному ремонту	тыс. руб.	2530,58	1501,3	-1029,28	39,3	.

Приложение 2. Показатели производственной деятельности

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр. 5-гр. 4	%	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отпуска в сеть	тыс. м³	3047,74	2790,826	-256,914	91,6	-экономия ресурсов, потребление воды и оплата по приборам учета; -технические неисправности сетей (вну. трубопроводов в том числе); -проектировка деятельности предприятий местного бюджета в-за наливов

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр. 5-гр. 4	%,	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая сумма выручки	тыс. руб.	71943,51	67910,111	-4033,399	94,4	-экономия ресурсов, потребление воды и оплата по приборам учета. -технические неисправности сетей (вну. трубопроводов в том числе). -проектная деятельность предприятий местного бюджета в-за наливов

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Ягитер" в Ягитерском муниципальном районе

№ п.п.	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				%
			2020		Отклонение, гр. 5-гр. 4	%	
			план	факт			
1	Показатели качества воды	3	4	5	6	7	
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, по соответствующим установленным требованиям в объеме общего проф. отбораемых по результатам производственного контроля	%	0,00	0,00	0	100,0	

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Водар" в Вятском муниципальном районе (Удмурт-Республике)

Срок

реализации производственной программы с 04 августа 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергооборужению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Исполнение показателя				Причина отклонения	
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения		
			план 2020г	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Мероприятия по текущему и капитальному ремонту. Текущее обслуживание скважины и водопроводной сети	тыс. руб.	68,33	23,4	64,822	41,422	277,0	

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	исполнение показателя					Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.6-гр.5	%		
			план 2020г	факт на 01.01.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Потребл. воды	тыс. м³	34,305	13,81	8,90673	-4,90627	64,5	
2	Объем водовыпуска (участий на обслуживание жилья)	тыс. м³	1,314	0,55	0,60950	0,05950	110,8	
3	Объем оттока в сеть	тыс. м³	32,991	13,26	8,29723	-4,96577	62,6	
4	Уровень потерь в объеме отпущенной воды в сеть	%	9,5	9,8	8,67	-1,13000	88,5	-снижение расходов потребителей, учет и оплата по приборам учета
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. м³	29,86	9,726	7,57756	-2,14844	77,9	-технические неисправности сетей (водопроводных в том числе), недостаток потребителей
6	население	тыс. м³	18,09	7,53	6,5863	-0,84370	88,8	
7	бюджетные потребители	тыс. м³	1,83	0,763	0,459	-0,30400	60,2	
8	прочие потребители	тыс. м³	0,52	0,217	0,04226	-0,17474	19,5	
9	производственные нужды	тыс. м³	9,42	1,216	0,39	-0,82600	32,1	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2020				Отклонение, гр.6-гр.5	%, исполнения	Причина отклонения
			план 2020г	план на срок. Перевод		факт			
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Планируемая водопроводная нагрузка	тыс. руб.	1457,31	604,5	485,58	-118,92	80,3	-экономия расходов потребителей, учет и оплата по приборам учета, -технические неисправности сетей (водопроводных в том числе), недостаток потребителей	

Приложение 4. Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Янтарь" в Калининском муниципальном районе

№ п.п.	Наименование показателя	Ст. норм.	Значение показателя			%	
			2020	Отклонение, гр 5-пр 4			
1	2	3	план	факт	5	4	7
1	Показатели качества воды		1	4	5	6	
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в расфасованную воду, не соответствующую установленным требованиям в объеме проб, отобранных по результатам представительного контроля	%	0,00	0,00	0		100,0
1.2	Доля проб питьевой воды в расфасованной водопроводной сети, не соответствующей установленным требованиям в объеме проб, отобранных по результатам представительного контроля качества питьевой воды	%	2,08	0,00	0		100,0
2	Показатели надежности и безопасности водоснабжения						
2.1	Количество нарушений в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, сданных договором водоснабжения или договором предоставления холодной воды в местах водопользования организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по договору холодной воды, сверяющимся в соответствии с установленной договором, производственных результатов аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принявших заявок организации, осуществляющей холодное водоснабжение (без плановых отключений)	сч. раз в год	0,00	0,00	0,00		100,0
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровня потерь воды						
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общий объем воды, подаваемой в водопроводную сеть	%	9,50	8,670	0,830		109,6
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема подаваемой в сеть	кВт*ч/м³	0,0	0,0	0		100,0
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/м³	1,0021	2,0080	-1,006		49,9
	Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности						93

Директор МУП "Янтарь"



Р.А.Лыбенко

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДОУСТРОЙСТВА МУП "Янтарь" (Монгохо)
Срок реализации производственной программы с 14 ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г.**

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия по текущему и капитальному ремонту	тыс. руб.	41,3	0	-41,3	0,0	-

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. м³	38,262	33,311	-4,951	87,06	экономия ресурсов потребителями по услуге водоснабжения
2	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. м³	38,262	33,3108	-4,9512	87,06	
3	высечение	тыс. м³	33,166	29,835	-3,331	89,96	
4	бюджетные потребители	тыс. м³	2,769	1,5808	-1,1882	57,09	
5	прочие	тыс. м³	0,644	0,212	-0,432	32,92	
6	производственные нужды	тыс. м³	1,683	1,683	0	100,00	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	420,88	366,42	-54,46	87,1	экономия ресурсов потребителями по услуге водоснабжения

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	значения фактических и плановых показателей			
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. км в год	0,00	0,00	0,00	100,0
2 Показатели очистки сточных вод						
2.1.	доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованное общесплавное или бытовое системы водоотведения	%	100,00	100,00		100,0
2.2.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%				
3 Показатели энергетической эффективности						
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м³				
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³				
Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности						100

Директор МУП "Янтарь"



Р.А. Губенко

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "Янтарь" (Ванино, Октябрьский, Тоски)**

Срок реализации производственной программы с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потери воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п.п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия по текущему и капитальному ремонту	тыс. руб.	1620,5	1051,92	-568,58	64,9	.

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. м³	1664,05	1545,985	-118,065	92,90	экономия ресурсов потребителями по услуге водоснабжения
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м³	510,2	443,698	-66,502	86,97	
3	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м³	1664,05	1545,985	-118,065	92,90	
4	населению	тыс. м³	1167,51	1165,172	-2,338	99,80	
5	бюджетные потребители	тыс. м³	282,42	141,306	-141,114	50,03	
6	прочие	тыс. м³	174,81	202,137	27,327	115,63	
7	производственные нужды	тыс. м³	39,31	37,37	-1,94	95,06	


Раздел 3. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2020		Отклонение, гр 5-гр 4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	35513,6	32879,285	-3277,05	90,6	экономия ресурсов потребителями по услуге водоснабжения

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	значения фактических и плановых показателей			
			2020		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. км в год	0,39	0,31	0,08	125,8
2	Показатели очистки сточных вод					
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, образующихся в централизованной общесплавной или бытовых системах водоотведения	%	71,50	71,38	-0,12	99,8
2.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	12,50	28,57	16,07	43,8
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м³	0,0785	0,0785	0,00	100,0
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³	0,08265	0,10180	0,02	81,2
	Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности					90

Директор МУП "Янтарь"



Р.А. Губенко