

Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно – коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района»
МУП «ЖКХ БМР»

Показатель	Норматив на сброс	Количество стоков, прошедших очистку, %			После очистки
		До очистки			
БПК ₅ , мг/л	15	100%	153,0	2,0	
	2,0				
ХПК, мг/л	30,0		562,3	30,0	
Взвешенные вещества	20,25		325,3	13,00	
Азот общий, мг/л	10,0		41,25	9,45	
Азот аммонийный, мг/л	0,40		33,00	0,40	
Азот нитратный, мг/г	9,0		0,24	7,30	
Азот нитритный, мг/л	0,02		0,035	0,019	
Фосфор общий, мг/л	0,5		9,10	0,35	
Фосфор фосфатов, мг/л	0,2		3,20	0,16	

Директор МУП «ЖКХ БМР» И.Г. Зарицкая



Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно – коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района»
МУП «ЖКХ БМР»

Показатель	Норматив на сброс
БПК ₅ , мг/л	15
	2,0
ХПК, мг/л	30,0
Взвешенные вещества	20,25
Азот общий, мг/л	10,0
Азот аммонийный, мг/л	0,40
Азот нитратный, мг/г	9,0
Азот нитритный, мг/л	0,02
Фосфор общий, мг/л	0,5
Фосфор фосфатов, мг/л	0,2



Директор МУП «ЖКХ БМР»

И.Г. Зарицкая