



Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

На Ваш запрос № 3 - 2- 5 - 531 от 20.02.2020 о предоставлении информации по выполнению производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения сообщаем следующее:

1. В сфере питьевого водоснабжения:

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятия	План 2019г. тыс.руб.	Факт 2019г. тыс. руб.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	50,4	58,1

произведены ремонтные работы по утеплению крыши помещения скважину №2, установлен ионный котел 3 кВт для обогрева помещения скважины №2, приобретено насосное оборудование 2 шт. в замен вышедшего из строя (ЭНЦ 1800)

плановый объем подачи питьевого водоснабжения

Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя	
		План 2019г.	Факт 2019г.
Объем выработки	Тыс. куб.м.	10,006	9,308
Объем отпуска в сеть	Тыс. куб.м.	10,006	9,308
Объем реализации услуг	Тыс. куб.м.	10,006	9,308
- населению	Тыс. куб.м.	5,414	4,929
- Бюджетным потребителям	Тыс. куб.м.	4,207	3,994
- Производственные нужды	Тыс. куб.м.	0,385	0,385

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Величина показателя

План 2019г. тыс. руб.	Факт 2019г. тыс. руб.
286,7	353,2

плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм.	План 2019г.	Факт 2019г.
1.	Показатели качества питьевой воды			
1,1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	-
1.2	Доля проб питьевой воды, в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,6	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, возникших в результате аварий,	Ед.\км в год	0	0

	повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч\куб.м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч\куб.м	0,632	1,741

в 2019г пробы не производились

2. В сфере водоотведения:

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятия	План 2019г. тыс.руб.	Факт 2019г. тыс. руб.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	4,6	9,2

приобретен и установлен новый фекальный насос ФН - 1500

плановый объем принимаемых сточных вод

Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя	
		План 2019г.	Факт 2019г.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс. куб.м.	2,615	2,225
- населению	Тыс. куб.м.	2,615	2,225
- Бюджетным потребителям	Тыс. куб.м.		
- Производственные нужды	Тыс. куб.м.		

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Величина показателя	
План 2019г. тыс. руб.	Факт 2019г. тыс. руб.
39,1	51,8

плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм.	План 2019г.	Факт 2019г.
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед.\км в год	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1	Доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центральные, общественные или бытовые системы водоотведения	%	100	100
2.2	Доля сточных вод не	%	-	-

	соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоснабжения			
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,076	0,378

Генеральный директор
ООО "Бичевской теплоэнергетики"



Ложевский В.Б.