

Михайлов И.И.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Станция механической очистки»

ООО «СМО»

682640 Хабаровский край, г. Амурок,
пр. Комсомольский, 28 а,
тел/факс: (42-142) 2-16-50, 2-04-55

ИНН/КПП 2706027664/270601001
E-mail: ukvodokanal@mail.ru

16.03.2020 № 250
На № 3-2-5-531 от 30.02.2020

О выполнении производственной программы

Направляем в Ваш адрес фактическое выполнение производственной программы за 2019 год ООО «Станция механической очистки» в сфере водоотведения с подтверждающими документами.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Генеральный директор

А.В. Липатов

Ткачева Любовь Геннадьевна
2 03 01

Председателю
Комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края

А.Л. Орлову

Возобновление

+ Приложение



1218

ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД
в сфере водоотведения

Приложение 1

План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятия	факт выполнения, тыс.руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс.руб.	%
1. Капитальный ремонт						
1.	Ремонт оборудования, автоматики технологических процессов	2624,28	3783,85	восстановление исправности оборудования/снижение расхода электроэнергии и воды на технологические нужды	31,5	1,20
2.	Ремонт насосных станций, сооружений	1449,55	1711,58	восстановление ресурса производственных мощностей/снижение расхода электроэнергии и теплоты	5,8	0,40
3.	Ремонт сетей	7396,77	6739,26	восстановление исправности сетей/избежание аварийности сетей	59,2	0,80
2. Текущий ремонт						
4.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	6651,86	8934,23	замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг/избежание аварийных ситуаций		

5.	Аварийно-восстановительные работы	997,45				
	ВСЕГО	19119,91	21168,92		96,5	0,50

Приложение 2

Планируемый объем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной программы	ед.измерения	Величина показателя с 01.01.2019 по 31.12.2019 (план)	Величина показателя с 01.01.2019 по 31.12.2019 (факт)
1.	Объем отведенных стоков	т.куб.м.	3133,871	3218,67
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	т.куб.м.	3133,871	3218,67
3.	Объем реализации, в том числе	т.куб.м.	3133,871	3218,67
	.-население	т.куб.м.	2088,225	2176,191
	.-бюджетные потребители	т.куб.м.	263,570	241,931
	.-прочие потребители	т.куб.м.	782,076	800,548
	.-производственные нужды	т.куб.м.		

Приложение 3

Необходимая валовая выручка на период регулирования с 01.01.2019 по 31.12.2019

№ п/п	Наименование организации	Год	план НВВ организации, тыс.руб.	факт НВВ организации, тыс.руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Станция механической очистки"	2019	69272,17	70865,31

Приложение 4

График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы				тыс.руб.
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1.	Ремонт оборудования, автоматики технологических процессов	план	359,16	1021,85	1684,52	718,32
		факт	465,90	544,24	857,28	756,86
2.	Ремонт насосных станций,	план	197,22	493,08	559,96	461,32

сооружений	факт	496,76	423,31	477,05	52,43
3. Ремонт сетей	план	962,75	1925,5	2888,26	962,75
	факт	863,81	2595,79	3491,09	446,08
4. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	план	2233,56	2233,56	2233,56	2233,55
	факт	1704,65	1439,87	411,23	3096,11
5. Аварийно-восстановительные работы	факт	238,84	0,00	328,54	430,07

Приложение 5

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей (план)	Значение показателей (факт)
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения		
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км в год	0,173	0,1605
2.	Показатели качества очистки сточных вод		
2.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	8,90	0,00
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной централизованной системы водоотведения, %	41,5	20,1
3.	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе и транспортировке сточных вод, кВтч/куб.м.	0,118	0,102

Генеральный директор ООО "Станция механической очистки"

А.В. Липатов

Технический директор

В.П. Гранин

Начальник ПЗО

Л.Г. Ткачева

Начальник ПТО

В.М. Семенов

Результаты производственного контроля
качества сточных вод централизованной системы водоотведения г. Амурск
за 2019 г. согласно результатам лабораторных исследований качества воды
на выходе с СМО ООО «СМО», выполненных ООО «Лаборатория»
с января 2019 г. по декабрь 2019 г.

Перечень показателей	Всего проб	Нестандартные пробы	Средняя концентрация	
			ед. измерен.	значение
Взвешенные вещества	365	121	мг/дм ³	47
Водородный показатель	365	-		7,3
БПК-5	52	7	мг О ₂ /дм ³	42
Азот аммонийный	52	35	мг/дм ³	21,5
Азот нитратный	52	23	- " -	0,085
Азот нитритный	52	32	- " -	0,022
Фосфор фосфатов	365	62	- " -	1,41
Окисляемость перманганатная	365		- " -	20
Хлор остаточный	730	200	- " -	1,7
Итого:	2398	480		

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к бытовой централизованной системе водоотведения, (%) = $480 \cdot 100 / 2398 = 20,07\%$

Генеральный директор



Н.Н.Ракитина

ООО «СМО»

г. Амурск

Журнал

учета выявления и ликвидации аварий и ремонтных работ на водопроводе и канализации

Начат 29.01.2019г.

Окончен 30.12.2019г.

Номер по порядку	Место, дата и время аварии	Характер повреждений	Дата и время проведения ремонта	Кем, как и когда была проведена заключительная дезинфекция водопроводной сети	Результаты бакалализмов воды после проведения дезинфекции водопроводной сети	Роспись ответственного за участок и проводившего ремонт
1	2	3	4	5	6	
1	11.04.2015г	протек	17.04.2015г 1600			
	Сам. сансептор	окислы, обломки				
	ООО Трансстрой	канализация				
	1060	Ф 200 мм				
2	6.02.2015г		7.02.2015г 1500			
	Начальник кан.	порыв трубы				
	Менеджер Канализации	канализация				
	г. Сургут	г. Сургут				
	1400	г. Сургут				
3	24.05.2015г	протек трубы	24.05.2015г 1600			
	г. Сургут	г. Сургут				
	1900	г. Сургут				
4	27.05.2015г	срыв трубы	4.06.2015г 1500			
	Нач. кансептор	канализация				
	Ф 200 мм	г. Сургут				
	г. Сургут	г. Сургут				
5	12.06.2015г	протек трубы	12.06.2015г 1700			
	Нач. кансептор	г. Сургут				
	г. Сургут	г. Сургут				
	1900	г. Сургут				
6	15.06.2015г	протек трубы	15.06.2015г 1400			
	Сургут	г. Сургут				

Номер по порядку	Место, дата и время аварии	Характер повреждений	Дата и время проведения ремонта	Кем, как и когда была проведена заключительная дезинфекция водопроводной сети	Результаты бактериальных вод после проведения дезинфекции водопроводной сети	Роспись ответственного за участок и проводившего ремонт
1	2	3	4	5	6	7
	1000	камера ф/ш	28.06.2015г			
7	22.06.2015г	протек	1600			
	Самк. канализатор	м. Белогород				
	5 км	канализатор				
	1400	ф. 100 мм				
8	5.07.2015г	ф. 100 мм	5.07.2015г			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм	1600			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм				
9	8.07.2015г	ф. 100 мм	8.07.2015г			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм	1700			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм				
10	3.08.2015г	ф. 100 мм	3.08.2015г			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм	1700			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм				
11	12.08.2015г	ф. 100 мм	12.08.2015г			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм	1600			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм				
12	16.05.2015г	ф. 100 мм	16.05.2015г			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм	1600			
	ф. 100 мм	ф. 100 мм				

[illegible]