

Риктавский И.П.

Российская Федерация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


«Краснореченское»

ИСХ № 15 от 16 апреля 2020 года


Председателю комитета
По ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
Орлову А.Л.

ООО «Краснореченское» направляет Вам отчет по производственной программе за 2019 год

Директор ООО «Краснореченское»



Мороз В.Н.



ООО "Краснореченское"
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия	ед.изм	План 2019 г	Факт 2019 г
1	2		3	4
1.	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	тыс.руб	2185,26	543,5
2.	Объем выработки воды	тыс.куб.м	112,24	107,513
3.	Объем воды, используемый на собственные нужды	тыс.куб.м	0,3	0,3
4.	Объем воды, пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	0	0
5.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	111,94	107,213
6.	Объем потерь	тыс.куб.м	8,4	7,48
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,5	6,9
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям;	тыс.куб.м	103,54	99,73
8.1.	населению	тыс.куб.м	75	80,24
8.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	3,40	5,25
8.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	22,24	14,24
8.4.	производственные нужды	тыс.куб.м	0	0
9.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственно программы	тыс.руб	8133,51	7813,5
10.	Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения			
10.1.	Показатели качества питьевой воды			
10.2.	Доля проб питьевой воды, подаваемых с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
10.3.	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
11.	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения			
11.1.	Количество перерыв в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км в год	0	0
12.	Показатели энергетической эффективности			
12.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,5	6,9
12.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущенной в сеть	кВтч/куб.м	0	0
12.мар	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке питьевой воды, на единицу объема транспортируемых питьевой воды	кВтч/куб.м	0,8313	2,9497

Исполнитель Румег Л.Л. Румег Л.Л.
тел 93-06-46

ООО «КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

с.Краснореченское

№ п/п	Наименование мероприятия	План 2019 г	Факт 2019
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	2173,05	543,50

Директор _____ Мороз В.Н