

Римбетов А.П.

Общество с ограниченной ответственностью

«Услуга» п. Высокогорный

682855, п.Высокогорный, ул. Хабаровская, 7

тел. 8421 37 21-3-60. факс 21-3-66

E-mail: usluga@mail.vanino.ru

«31» марта 2020 г. исх. № _____

Председателю Комитета
по ценам и тарифам
Хабаровского края
А.Л.Орлову


Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» п.Высокогорный
направляет в Ваш адрес:

- фактические показатели надежности, качества объектов централизованных систем – ГВС, ХВС, водоотведения;
- выполнение производственной программы организации комплекса в сфере ХВС, ГВС, водоотведения.



Директор ООО «Услуга» _____

В.М.Ямковой
В.М.Ямковой



**Выполнение производственной программы организации коммунального комплекса
в сфере горячего водоснабжения за 2019 год**

Раздел 1

тыс.куб.м.

№ п/п	Показатели	Наименование поселения		
		Факт 2019 год	Учтено в тарифе	Регулируемый период
1	2	9	10	11
1	Подъем воды	63,182		
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	0,592		
3.	Покупная вода			
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения			
5.	Объем отпуска в сеть	63,182		
6.	Объем потерь	33,086		
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть, в %	52,4		
8.	Объем реализации	30,096		
	в т. ч.			
8.1.	населению	25,23		
8.2.	бюджетным организациям	1,336		
	из них			
	организациям, финансируемым из местного бюджета	1,336		
	организациям, финансируемым из федерального бюджета			
	организациям, финансируемым из краевого бюджета			
8.3.	прочим потребителям	3,53		
8.4.	производственные нужды	0		

Директор ООО "Услуга"

**Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованной системы горячего водоснабжения**

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения фактических показателей			
			2019	2020	2021	2022
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I	Показатели качества воды					
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0			
1.2	общее количество отобранных проб	ед.	135			
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества	ед.	0			
2.2	общее количество отобранных проб	ед.	135			
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00000	0,00	0,00	0,00

1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местами исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,	ед.	0			
1.2	протяженность водопроводной сети	км	4,56			
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	52,37	0,00	0,00	0,00
1.1	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб. м	63,18			
1.2	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее	тыс.куб. м	33,09			
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ку б.м	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч				
2.2	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб. м				
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой	кВт*ч/ку б.м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	общий объем транспортируемой воды	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица № 4

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения фактических показателей			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	4	5	6
I	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	количество аварий и засоров на	ед.	0			
1.2	протяженность канализационных сетей	км	8,10			
II	Показатели очистки сточных вод					
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1	объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.куб.м	158,87			
1.2	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс.куб.м	158,87			
2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0			
2.2	общее количество проб сточных вод	ед.	0			
III	Показатели энергетической эффективности					
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч	0,00			
1.2	общий объем сточных вод, подвергающихся	тыс.куб.м	0,00			
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	общий объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00

Выполнение производственной программы организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения за 2019 год

Раздел 1

Тыс.куб.м.

№ п/п	Показатели	Всего по предприятию				Высокогорная				Наименование поселения		
		Факт 2017 год	Учтено в тарифе 2018 год	Регулируемый период 2019 год	Факт 2017 год	Учтено в тарифе 2018 год	Регулируемый период 2019 год	Факт 2019 год	Учтено в тарифе	Регулируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Подъем воды	860,69	547,777	840	860,69	547,777	840	891,34				
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	0,983	1,31	1,753	0,983	1,31	1,753	1,553				
3.	Покупная вода											
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения											
5.	Объем отпуска в сеть	859,707	546,467	838,247	859,707	546,467	838,247	889,787				
6.	Объем потерь	438,36	77	366,733	438,36	77	366,733	487,298				
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть, %	51	14,1	15,54	51	14,1	15,54	54,77				
8.	Объем реализации	421,347	469,467	471,514	421,347	469,467	471,514	402,466				
	в т. ч.											
8.1.	населению	192,072	181,844	181,8436	192,072	181,844	181,8436	149,816				
8.2.	бюджетным организациям	9,39	9,595	9,595	9,39	9,595	9,595	11,988				
	из них											
	организациям, финансируемым из местного бюджета	9,117	9,015	9,015	9,117	9,015	9,015	8,988				
	организациям, финансируемым из федерального бюджета							0,04				
	организациям, финансируемым из краевого бюджета	0,273	0,631	0,631	0,273	0,631	0,631	2,96				
8.3.	прочим потребителям	267,788	267,788	267,788	243,12684	267,788	267,788	198,048				
8.4.	производственные нужды	10,24	10,24	12,288	49,116	10,24	12,288	42,614				

Директор ООО "Услуга"

В.М.Ямковой



**Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованной системы холодного водоснабжения**

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения фактических показателей			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8
I	Показатели качества воды					
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0			
1.2	общее количество отобранных проб	ед.	428			
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества	ед.	0			
2.2	общее количество отобранных проб	ед.	428			
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00000	0,00	0,00	0,00
1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих	ед.	0			
1.2	протяженность водопроводной сети	км	21,30			
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	54,67	0,00	0,00	0,00
1.1	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб. м	891,34			
1.2	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее	тыс.куб. м	487,29			

2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ку б.м	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	629,52			
2.2	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб. м	891,34			
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ку б.м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	общий объем транспортируемой воды	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00