

Производственная программа на горячую воду по котельной ст. Селихино  
факт 2019г.

| № п/п | Показатели производственной программы | Величина показателя |             |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
|       |                                       | Гкал                | тыс. куб. м |
| 1     | 2                                     | 3                   | 4           |
| 1     | Объём реализации                      | 41,274              | 0.809294    |
| 1.1.  | Население                             | 37,29               | 0.731176    |
| 1.2.  | Бюджет                                | -                   | -           |
| 1.3.  | Прочие                                | -                   | -           |
| 1.4.  | Производственные нужды                | 3.984               | 0.078118    |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Ед. измерения | 2019 г. (план) | 2019 г. (факт) | Весовые коэффициенты |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3             | 4              | 5              | 6                    |
| 1     | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                |                      |
| 1.1   | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды               | %             | 0              | -              | 0.2                  |
| 1.2   | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %             | 0              | -              | 0.2                  |
| 2     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения                                                                                                                                                                                               |               |                |                |                      |
| 2.1   | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения                                                                                                                                                             | ед. км в год  | 0              | 0              | 0.2                  |
| 3     | Показатели энергетической эффективности                                                                                                                                                                                                             |               |                |                |                      |
| 3.1   | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                    | %             | 0              | 0              | 0.2                  |
| 3.2   | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды                                                                                                                                                                          | Гкал/куб.м.   | 0,0633         | 0,051          | 0.2                  |

Инженер ОО

Рафанович Н.И.

Исп. Инженер Рафанович  
8(4217)285104

