



УРГАЛУГОЛЬ

Председателю
региональной энергетической комиссии
комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
Орлову А.Л.

Исх. № 02/591 от 19.03.2020

О предоставлении информации.

Уважаемый Александр Леонидович!

На Ваш запрос № 3-2-5- 531 от .20.02.2020 г. сообщаем:

АО «Ургалуголь» направляет Вам отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2019 год.

Приложение:

1. Отчет о выполнении производственной программы АО «Ургалуголь» в сфере водоснабжения – питьевая вода, для потребителей АО «Ургалуголь» Верхнебуреинского района за 2019 г. (на 2-х листах)

И. о генерального директора

АО «Ургалуголь»

А.Т.Руденко

Силкина Наталья Александровна 8(42149) 5-23-38, доб.43-16

АО «Ургалуголь»
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
рп. Чегдомын, ул. Магистральная, 2

тел.: (42149) 5-23-38
E-mail: urgalugol@suck.ru
www.urgalugol.ru

Согласовано:
И.о. главного механика АО "Ургалуголь"
А.В.Князев
" " " 2020 г.

Утверждено:
Генеральный директор
А.И.Добровольский
" " " 2020 г.

**Отчет о выполнении производственной программы АО "Ургалуголь" в сфере водоснабжения - питьевая вода,
для потребителей АО "Ургалуголь" Верхнебуреннского района за 2019 год.**

I. Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение фактических показателей за три года предшествующих году начала долгосрочного периода регулирования			Значения плановых показателей				
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Показатели качества воды									
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,75	18,75	12,50	12,50	12,50	6,25	6,25	6,25
1.1	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	3	3	2	2	2	1	1	1
1.2	общее количество отобранных проб	ед.	16	16	16	16	16	16	16	16
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,75	9,38	9,38	3,57	3,13	2,08	1,04	1,04
2.1	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	18	9	9	3	3	2	1	1
2.2	общее количество отобранных проб	ед.	96	96	96	84	96	96	96	96
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения									
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	протяженность водопроводной сети	км	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды									
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

1.1	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м	436,37	436,37	487,95	323,72	380,43	380,43	380,43	380,43
1.2	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	тыс.куб.м	1,24	1,24	1,46	0,97	1,1410	1,1410	1,1410	1,1410
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,16	0,16	0,14	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	68796,00	68796,00	68796,00	68796,00	68796,00	68796,00	68796,00	68796,00
2.2	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб.м	435,12	435,12	486,49	322,75	379,29	379,29	379,29	379,29
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	3,50	3,50	2,38	4,42	3,63	3,63	3,63	3,63
3.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	1526882,4	1526882,4	1159065,6	1432435	1380624	1380624	1380624	1380624
3.2	общий объем транспортируемой воды	т.куб.м	436,37	436,37	487,95	323,72	380,43	380,43	380,43	380,43

2. Объем подачи питьевого водоснабжения за 2019 год.

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019	
			план	факт
1	2	3	4	4
1.	Объем подъема воды	тыс.куб.м.	380,430	487,951
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м.	371,259	478,461
3.	Покупная вода	тыс.куб.м.	0	0
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м.	0	0
5.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м.	380,430	487,951
6.	Объем потерь	тыс.куб.м.	1,141	1,460
7.	Объем реализации	тыс.куб.м.	379,289	486,491
7.1.	- прочие потребители	тыс.куб.м.	8,030	8,030

3. Фактический объем финансовых потребностей, для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения за 2019 год

N п/п	Наименование организации	год	НВВ организации
			тыс.руб.
1	2	3	4
1.	АО "Ургалуголь"	2019	23683,43

4. Перечень фактических мероприятий по текущему ремонту и обслуживанию централизованной системы водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые показатели на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			тыс.руб.	Наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей (текущий ремонт основных средств)	2019	4166,85	Обеспечение бесперебойной работы сетей, избежание аварийных ситуаций

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Статья расходов	2019 г.	
		план	факт
1.	Текущие расходы	17457,46	19297,43
1.1.	Операционные расходы	12920,78	15688,41
1.1.1.	Производственные расходы	9896,78	11521,56
1.1.2.	Ремонтные расходы	3024,00	4166,85
1.1.3.	Административные расходы	0	0
1.2.	Расходы на эл.энергию	4536,68	3609,02
1.3.	Неподконтрольные расходы	0	0
2.	Амортизация	940,91	1013,27
3.	Нормативная прибыль (убытки)	277,50	0,00
4.	Итого НВВ (необходимая валовая выручка)	17954,34	23683,43

Начальник ТБС



О.А. Утошин