

Выполнение производственной программы на объектах централизованной системы горячего водоснабжения Нижнетагбовского с.п. и подвоза воды с.п. "Село Боктор" ООО "Тепловик+" за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нижнетагбовское с.п.		Бельговское с.п.		с.п. "Село Боктор"	
			Значения плановых показателей	Значения фактических показателей	Значения плановых показателей	Значения фактических показателей	Значения плановых показателей	Значения фактических показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Показатели качества воды							
1.	общее количество отобранных проб	ед.		1		1		1
2.1	количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.		0		0		
	количество проб холодной воды не соответствующих установленным требованиям							0
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
I	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы горячего теплоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	количество перерывов в подаче воды	ед.	0	0	0	0	0	0
1.2	протяженность водопроводной сети	км	0,062	0,062	0,0534	0,0534		
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
1.	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	0,568	0,568	2,796	2,796		
2.	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,051	0,051	0,051	0,051		
2.1.	общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал	28,96	28,96	142,6	142,6		
2.2.	общий объем подпорной горячей воды	куб. м	568	568	2796	2796		
2.3.	общий объем реализации холодной воды (допуска воды)	тыс. куб. м					1,0673	0,5656
4	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	328,2	328,2	747,7	747,7	420,09	216,7

ЭКОНОМИСТ

О.В. Зыкова

