

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ВОДОКАНАЛ»**

682640 Хабаровский край, г. Амурск,
пр. Комсомольский, 28 а,
тел/факс: (42-142) 2-16-50, 2-04-55
ИНН/КПП 2706027738/270601001
ОГРН 1062706008012
E-mail: ukvodokanal@mail.ru

25.03.2022 № 243
На № 3-1-5-394 от 03.02.2022

О фактическом выполнении производ-
ственной программы за 2021 год

Направляем в Ваш адрес фактическое выполнение
производственной программы за 2021 год ООО «Водоканал» г. Амурск в
сфере холодного водоснабжения с подтверждающими документами.

Приложение: на 27 л. в 1 экз.

Генеральный директор

О.В. Жуковский

Ткачева Любовь Геннадьевна
(42142) 2 03 01

*Учтен
норм
век. 25.03.22 → 27.03.2022
Хабаровск*

КОМИТЕТ	
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ	
Правительства Хабаровского края	
Входящий №	1682
« 01 »	04 2022

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД
в сфере питьевого водоснабжения

Приложение 1

План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Факт выполнения, тыс.руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	эффективность		
				наименование показателя	тыс.руб.	%
Мероприятия:						
1.	Ремонт оборудования, автоматики технологических процессов	1687,29	2163,34	восстановление исправности оборудования /снижение расхода электроэнергии и воды на технологические нужды	89,31	5,29
2.	Ремонт элементов зданий, насосных станций, сооружений и внешнего благоустройства	3286,93	2794,76	восстановление ресурса производственных мощностей/снижение расхода электроэнергии и теплоэнергии на единицу отпуска воды	19,72	0,60
3.	Ремонт сетей	9840,36	12152,43	восстановление исправности сетей/избежание аварийности сетей	257,61	2,62
4.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	12419,57	5753,23	замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг/избежание аварийных ситуаций		
5.	Аварийно-восстановительные работы	13430,30				

	ВСЕГО:	40664,44	22863,76	366,64	0,90
--	--------	----------	----------	--------	------

Приложение 2

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной программы	ед.измерения	Величина показателя с 01.01.2021 по 31.12.2021	Факт выполнения
1.	Объем выработки воды	т.куб.м.	4730,149	4809,100
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	т.куб.м.	1241,900	1248,082
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	т.куб.м.	4730,149	4809,100
4.	Объем отпуска в сеть	т.куб.м.	3488,249	3561,018
5.	Объем потерь	т.куб.м.	485,000	494,898
6.	уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,9	13,90
7.	Объем реализации, в том числе	т.куб.м.	3003,249	3066,120
	.-население	т.куб.м.	1180,376	1366,249
	.-бюджетные потребители	т.куб.м.	176,435	131,273
	.-прочие потребители	т.куб.м.	1646,438	1568,598

Приложение 3

Необходимая валовая выручка на период регулирования

№ п/п	Наименование организации	Год	план НВВ организации, тыс.руб.	факт НВВ организации, тыс.руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"	2021	118651,77	118245,22

Приложение 4

График реализации мероприятий производственной программы

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Факт выполнения мероприятий производственной программы			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Мероприятия:						
1.	Ремонт оборудования, автоматики технологических процессов	план	157,77	727,30	885,05	393,22
		факт	74,32	407,00	989,49	216,48
2.	Ремонт элементов зданий, насосных станций, сооружений и внешнего благоустройства	план	0,00	1303,12	745,82	745,82
		факт	215,94	1190,85	1190,98	689,16
3.	Ремонт сетей	план	1736,06	3472,13	5208,18	1736,06
		факт	122,48	3458,16	5278,32	981,39
4.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	план	1438,30	1438,31	1438,31	1438,31
		факт	3222,84	2507,78	4038,09	2650,86
5.	Аварийно-восстановительные работы	факт	2940,36	5905,45	2893,17	1691,319

Приложение 5

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей (план)	Значение показателей (факт)
1.	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,0187	0,0187
1.2.	доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,488	0,488
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км в год)	0,419	0,361

3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	13,9	13,90
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВтч/куб.м.)	0,215	0,219
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВтч/куб.м.)	0,716	0,716

в сфере водоснабжения технической воды

Приложение 1

План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Факт выполнения, тыс.руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	эффективность		
				наименование показателя	тыс.руб.	%
Мероприятия:						
1.	Ремонт оборудования, автоматики технологических процессов	2334,61	4097,64	восстановление исправности оборудования /снижение расхода электроэнергии и воды на технологические нужды	48,09	2,06
2.	Ремонт элементов зданий, насосных станций, сооружений	2293,38	4851,19	восстановление ресурса производственных мощностей/ снижение расхода электроэнергии и теплоэнергии на единицу отпуска воды	20,64	0,90
3.	Ремонт сетей	15552,61	15702,45	восстановление исправности сетей/избежание аварийности сетей	118,39	0,76
5.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	22216,70	18810,97	замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг/избежание аварийных ситуаций		
6.	Аварийно-восстановительные работы	11776,43				

	ВСЕГО		54173,73	43462,25	187,12	0,35
--	-------	--	----------	----------	--------	------

Приложение 2

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной программы	ед.измерения	Величина показателя с 01.01.2021 по 31.12.2021	факт выполнения
1.	Объем выработки воды	т.куб.м.	24528,666	39997,9
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	т.куб.м.	4,74	
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	т.куб.м.		4,74
4.	Объем отпуска в сеть	т.куб.м.	24523,926	39993,16
5.	Объем потерь	т.куб.м.	6,9	10,915
6.	уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,028	0,027
7.	Объем реализации, в том числе	т.куб.м.	24517,026	39982,245
	.-население	т.куб.м.		
	.-бюджетные потребители	т.куб.м.		
	.-прочие потребители	т.куб.м.	24517,026	39982,245

Приложение 3

Необходимая валовая выручка на период регулирования

№ п/п	Наименование организации	Год	план НВВ организации, тыс.руб.	факт НВВ организации, тыс.руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"	2021	156698,12	255486,54

Приложение 4

График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Факт выполнения мероприятий производственной программы	тыс.руб.
-------	--------------------------	--	----------

		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Мероприятия:					
1.	Ремонт оборудования, автоматики технологических процессов	план факт	468,63 862,08	937,26 763,63	1754,50 664,81
2.	Ремонт элементов зданий, насосных станций, сооружений и внешнего благоустройства	план факт	1573,05 268,15	1584,29 1341,59	1682,62 683,64
3.	Ремонт сетей	план факт	2089,26 1595,24	4233,44 7073,04	5761,96 6725,57
4.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	план факт	4702,74 5775,06	4702,74 5693,83	4702,75 4231,89
5.	Аварийно-восстановительные работы	факт	96,94	498,80	7898,80
					3281,89

Приложение 5

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей (план)	Значение показателей (факт)
1.	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-
1.2.	доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения		

2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км в год)	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	0,028	0,027
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВтч/куб.м.)	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды (кВтч/куб.м.)	0,568	0,401

Генеральный директор ООО "Водоканал"

О.В. Жуковский

Начальник ПЭО

Л.Г. Ткачева

Начальник ПТО

Р.Н. Сирош