

Отчет о выполнении производственной программы
МУП «Теплосервис» в сфере водоснабжения и водоотведения в Красносельском сельском поселении Николаевского
муниципального района за 2021г.

1. Обоснование обеспечения объёма и качества услуг в сфере водоснабжения.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей	
			План 2021	Факт 2021
1	2	3	4	5
1	Объём поданной воды	Тыс.куб.м.	31,60	27,40
2	Объём воды используемый на собственные нужды	Тыс.куб.м.	-	-
3	Покупная вода	Тыс.куб.м.	-	-
4	Объём потерь	Тыс.куб.м.	3,80	2,97
5	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	Тыс.куб.м.	27,80	24,43
5.1	- населению	Тыс.куб.м.	22,10	19,38
5.2	- бюджетным потребителям	Тыс.куб.м.	1,50	1,51
5.3	- прочим потребителям	Тыс.куб.м.	0,70	0,46
5.4	- производственные нужды	Тыс.куб.м.	3,50	3,08

2. Мероприятия по повышению эффективности деятельности МУП «Теплосервис» в сфере водоснабжения в Красносельском сельском поселении Николаевского муниципального района за 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.		Ожидаемый эффект
			План 2021	Факт 2021	
1	Затраты на текущий ремонт и аварийное обслуживание	Собственные средства	275,82	303,86	Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

3. Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы
холодного водоснабжения за 2021 год.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значения показателей	
			План 2021	Факт 2021
1	2	3	4	5
I	I Показатели качества воды			
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.1	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	-	-
1.2	общее количество отобранных проб	ед.	16	5
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.1	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	-	-
2.2	общее количество отобранных проб	ед.	24,00	-
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-	-

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договорах холодного водоснабжения, ед.имым договором водоснабжения и водопользования или договором транспортировки холодной воды местами исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водопользование (без плановых ремонтов)				ед.	-	-
1.2	протяженность водопроводной сети	км	5,30	5,30		
III	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды		-	-		
I	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,03	10,84		
1.1	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м	31,60	27,40		
1.2	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	тыс.куб.м	3,80	2,97		
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	-	-		
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	-	-		
2.2	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб.м	-	-		
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,76	0,77		
3.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	23 984,00	20 967,00		
3.2	общий объем транспортируемой воды	тыс.куб.м	31,60	27,40		

4. Обоснование обеспечения объема и качества услуг в сфере водопотребления.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей	
			План 2021	Факт 2021
1	2	3	4	5
1	Объём отведенных стоков	Тыс.куб.м.	20,00	18,67
2	Объём стоков, прошедших через очистные сооружения	Тыс.куб.м.	-	-
3	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	Тыс.куб.м.	20,00	18,67
3.1	- населению	Тыс.куб.м.	17,80	16,70
3.2	- бюджетным потребителям	Тыс.куб.м.	1,60	1,51
3.3	- прочим потребителям	Тыс.куб.м.	0,60	0,46
3.4	- производственные нужды	Тыс.куб.м.	-	-

5. Мероприятия по повышению эффективности деятельности МУП «Теплосервис» в сфере водопотребления в Красносельском сельском поселении Николаевского муниципального района за 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.		Ожидаемый эффект
			План 2021	Факт 2021	
1	Затраты на текущий ремонт и аварийное обслуживание	Собственные средства	410,07	473,90	Обеспечение бесперебойной работы сетей водопотребления

6. Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водопотребления.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значения показателей	
			План 2021	Факт 2021
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водопотребления		-	-
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водопотребления	ед./км	-	-
1.1	количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	-	-
1.2	протяженность канализационных сетей	км	-	-
П	Показатели очистки сточных вод		-	-

1	доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
1.1	объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. куб. м	-	-
1.2	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. куб. м	-	-
2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	-	-
2.1	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	-	-
2.2	общее количество проб сточных вод	ед.	-	-
III	Показатели энергетической эффективности		-	-
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	-	-
1.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч	-	-
1.2	общий объем сточных вод, подвергшихся очистке	тыс. куб. м	-	-
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	-	-
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч	-	-
2.2	общий объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	-	-

Директор МУП "Теплосервис"

С.Л. Никитцев

Исполнитель
Капкович Роман Валерьевич
8 (42135) 38215

