

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Янтарь" по п. Завезы Ильича.**
Срок реализации производственной программы с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения; мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2022		Отклонение, гр.5-гр.4	%, исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	тыс. руб.	345,56	12,028	-333,532	3,5	-

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

Раздел 2. Показатели производственной деятельности							
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2022		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подъем воды	тыс. м³	627,515	633,689	6,1739	100,98	-перерасход ресурсов потребителями, учет и оплата по приборам учета; -технические неисправности сетей (внутридомовых в том числе).
2	Объем воды,используемый на собственные нужды	тыс. м³	25,647	25,647	0	100,00	
3	Объем отпуска в сеть	тыс. м³	601,868	608,042	6,1739	101,03	
4	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	%	16,67	16,46	-0,21	98,74	
5	объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. м³	501,557	507,948	6,3908	101,27	
6	население	тыс. м³	359,181	364,899	5,7178	101,59	
7	бюджетные потребители	тыс. м³	38,567	39,525	0,958	102,48	
8	прочие потребители	тыс. м³	103,809	103,524	-0,285	99,73	
9	производственные нужды	тыс. м³					

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей				Причина отклонения
			2022		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	16592,1	16898,644	306,544	101,8	

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Янтарь" по п. Заветы Ильича

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей			
			2022		Отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды					
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	100
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,15	0,00	-0,15	100
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором	ед./км в год	0,62	0,000	-0,62	100
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
3.1.	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,70	16,500	-0,20	101
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/м³	1,1481	1,4749	0,33	78
	Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности					96

Директор МУП "Янтарь"

В.А. Капранов

