

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "Янтарь" по п. Завезы Ильича.

Срок реализации производственной программы с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения; мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей					Причина отклонения
			2023			Отклонение, гр. 5-гр. 4	%	
			план	факт	исполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	тыс. руб.	362,63	24,553	-338,077	6,8	-	

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей					Причина отклонения
			2023		Отклонение, гр.5-гр.4	%		
			план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Подъем воды	тыс. м³	612,361	608,020	-4,341	99,29	-экономия ресурсов потребителями за счет роста установленных приборов учета; -технические неисправности сетей (в т.ч. внутридомовых).	
2	Объем воды,используемый на собственные нужды	тыс. м³	25,647	25,647	0	100,00		
3	Объем отпуска в сеть	тыс. м³	586,714	582,373	-4,341	99,26		
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	16,67	16,61	-0,06	99,64		
5	объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям.	тыс. м³	488,928	485,643	-3,28523	99,33		
6	население	тыс. м³	362,671	354,466	-8,205	97,74		
7	бюджетные потребители	тыс. м³	35,318	39,968	4,65017	113,17		
8	прочие потребители	тыс. м³	90,939	91,209	0,2696	100,30		
9	производственные нужды	тыс. м³						

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значение фактических и плановых показателей					Причина отклонения
			2023		Отклонение, гр.5-гр.4	%		
			план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	17789,3	17667,684	-121,616	99,3		

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Янтарь" по п. Завсты Ильича

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	значения фактических и плановых показателей				
			2023		Отклонение, гр. 5-гр. 4	%	исполнения
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Показатели качества воды						
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопрогонных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	100	100
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,13	0,13	0,00	100	100
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки	ед./км в год	0,538	0,000	-0,54	100	100
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды						
3.1.	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,70	16,600	-0,10	101	101
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/м³	1,1481	1,6110	0,46	71	71
	Средний показатель надежности, качества и энергетической эффективности					94	94

Директор МУП "Янтарь"

В.А. Капранов

