

«Утверждаю»

Начальник филиала

ООО «Граннефть – Дальний Восток»

РНУ «Дальнереченск»

М.В. Литевский

2024 г.

Отчёт

об исполнении производственной программы по водоотведению НПС №36
Филиала ООО «Граннефть – Дальний Восток» - РНУ «Дальнереченск»
за отчётный период регулирования с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	Фактическая величина показателя за отчётный период
1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг)		
1.1.	Объём реализации (тыс.куб.м)	2,472
	в т.ч. - населению	0
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	0,033
1.2.	Справочно: Протяжённость сетей (всех видов в однострубноm представлении), (км)	1,855
	в т.ч. – протяжённость сетей общесплавной (бытовой) системы (км)	1,855
	- протяжённость сетей ливневой системы (км)	-
1.3.	Удельное водоотведение (куб.м/чел)	26,30
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	92 (НПС №36) + 2 (РОССЕТИ)
2. Показатели качества очистки сточных вод		
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг		
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	0
	Протяжённость сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)	0
	Протяжённость сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)	0
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,0051

4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,0051
5.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой	
5.1.	-	0,00
6.	Фактический объем финансовых потребностей (НВВ)	
6.1.	Фактический объем финансовых потребностей (НВВ), тыс. руб.	4 676,64

Главный механик –

начальник ОГМ РНУ «Дальнереченск»

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОГМ

РНУ «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК»

М. П. СТАСЮК

В.И. Дараев

Главный энергетик –

начальник ОГЭ РНУ «Дальнереченск»

Д.А. Калеков

Начальник ФЭО

РНУ «Дальнереченск»

Р.Р. Хасанов