

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КГУП "Региональные коммунальные системы"
в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын"
Верхнебурейнского муниципального района

1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	План 2023	Факт 2023	Отклонение от плана
1	Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов	тыс. руб.	1 914,37	137,50	- 1 776,87

2. Объём подачи питьевого водоснабжения

№	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023	Факт 2023	Отклонение от плана
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1 182,960	336,937	- 846,023
2	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	35,130	8,783	- 26,347
3	Покупная вода	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	1 147,830	328,154	- 819,676
5	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	1 147,830	328,154	- 819,676
6	Объём потерь	тыс. куб. м	138,700	49,370	- 89,330
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	12,08	15,04	2,96
8	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 009,130	278,784	- 730,346
	в т.ч.				
8.1	Население	тыс. куб. м	433,910	108,413	- 325,497
8.2	Бюджетные	тыс. куб. м	34,830	6,489	- 28,341
8.3	Прочие	тыс. куб. м	536,810	163,882	- 372,928
8.4	Производственные нужды	тыс. куб. м	3,580	-	- 3,580

3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№	Наименование организации	Единица измерения	План 2023	Факт 2023	Отклонение от плана
1	НВВ КГУП "Региональные коммунальные системы"	тыс. руб.	87 488,01	19 219,53	- 68 268,48

4. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	План 2023	Факт 2023	Отклонение от плана
1	Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов	тыс. руб.	1 914,37	137,50	- 1 776,87

5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023	Факт 2023	Отклонение от плана
1 Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,22	0,25	0,03
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0,3	0,3
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,85	0,00	-1,85
3 Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,08	15,04	2,96
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,090	0,077	-0,013
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3	1,988	1,670	-0,318

Директор КГУП "РКС"



И.А. Филиппова