

Утверждаю:
 Директор ООО "Тополевское"
 А.А. Пешков

ООО "Тополевское"

Выполнение производственной программы за 2023 год

по холодному водоснабжению с. Заозерное

№ п/п	Показатели	с. Заозерное	
		План на 2023 г.	Факт за 2023 г.
1	2	3	4
1	Подъем воды	111,290	143,988
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды		42,574
3.	Покупная вода		
5.	Объем отпуска в сеть	111,290	101,414
6.	Объем потерь	8,6	7,379
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть, в %		0,07
8.	Объем реализации	102,690	101,414
	в т. ч.		
8.1.	населению	32,610	39,042
8.2.	бюджетным организациям	56,080	53,385
8.3.	прочим потребителям	8,050	3,037
8.4.	производственные нужды	5,950	5,950

Выполнение мероприятий по ремонту объектов за 2023 год
 по холодному водоснабжению с. Заозерное

№ п/п	наименование	с. Заозерное	
		План на 2023 г.	Факт за 2023 г.
1	2	3	4
1	Текущий ремонт(приобретение сырья материалов и техническое обслуживание)	157,110	259
3	Капитальный ремонт (расходы на ремонт основных средств)	27,170	2620
	Итого	184,280	2879,000

ООО "Тополевское" Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Заозерное

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерен ия	План 2023 г.	Факт 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Показатели качества воды			
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,50	1,50
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	ед.	4,17	4,17
II	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования			
3.1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,73	7,38
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,347	0,650
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб.м	0,649	1,225