



Акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания»
Структурное подразделение
«Комсомольская ТЭЦ-3»

Северное шоссе, 151, г. Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край, Российская Федерация, 681034

т. +7 (4217) 54-12-07
ф. +7 (4217) 54-19-27

priemnaya-ktec3@dgk.ru

от 12.03.24 № 14 / 216
на № _____ от _____

О направлении отчёта

Председателю комитета по ценам
и тарифам Правительства
Хабаровского края

Сидоровой А. В.

Уважаемая Алёна Владимировна!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» направляем в Ваш адрес отчет о выполнении производственной программы в сфере реализации питьевой воды (питьевое водоснабжение) для потребителей акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (структурное подразделение «Комсомольская тепловая электроцентраль-3») за 2023 год.

Приложение: 1) Отчёт о выполнении производственной программы -
- на 3 л. в 1 экз.

Главный инженер
СП «Комсомольская ТЭЦ-3»

Е.В. Балашов

Исп.: Лощилова Н.И.
8 (4217) 233-428

Отчет о выполнении производственной программы
в сфере реализации питьевой воды (питьевое водоснабжение)
для потребителей акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» (структурное подразделение
«Комсомольская тепловая электроцентраль-3») за 2023 год

- в сфере питьевого водоснабжения

Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. план	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. факт	
				тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия				
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	2023 г.	3581,6	9566,5	267,1%
	Капитальный ремонт основных средств	2023 г.	798,4	286,3	35,9%

Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	2023 г.
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды	тыс.куб.м.	1760
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м.	96
3.	Покупная вода	тыс.куб.м.	0
4.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м.	1664
5.	Объем потерь	тыс.куб.м.	240
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	1423
8.1	- населению	тыс.куб.м.	5
8.2	- бюджет. потребителям	тыс.куб.м.	
8.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	551
8.4	- производств. нужды	тыс.куб.м.	868

**Значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы холодного
водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. из- мерения	2023 г. план	2023 г. факт
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,14	5,14
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб.м	0,945	0,945
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/ куб.м	0,206	0,206

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации план	НВВ организации факт
			тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	АО «ДГК» СП «Комсомольская ТЭЦ-3»	2023г.	57167,7	71799,3

Главный инженер
СП «Комсомольская ТЭЦ-3»

Е.В. Балашов



Исп. Лощилова Н.И.
8 (4217) 233-428