

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «АмурТермоЭнерго»
680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, 80, оф. 18
ИНН 2721193916, КПП 272301001
№ 4 от 31.01. 2024 г.
на №

Ришарбе ИИ
Председателю комитета по ценам и
тарифам
Правительства Хабаровского края
А. В. Сидоровой


ООО «АмурТермоЭнерго» предоставляет отчет о выполнении производственной программы водоотведения в городском поселении "Рабочий поселок Переяславка" (бывший военный городок) муниципального района имени Лазо за 2023 год.

Перечень мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	
			план	факт
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	2023	1429,28	2366,0

Объем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2023 год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	218,95	124,4
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	218,95	124,4
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	218,95	124,4
3.1.	- населению	тыс. куб. м	116,99	110,2
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	100,26	13,8
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,70	0,4
3.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	-	-




**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	ООО "АмурТермоЭнерго"	2023	13976,61	8021,8

**Значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км в год	0,14	0
2. Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	0	0
3. Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м.	0,136	0,681
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м.	0,136	0,074

Директор



А.А. Изотов

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения п. Переяславка ООО "Амуртермозерго" за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт
1	2	3	4	5
I	Показатели надежности и бесперебойности			
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км		0,000
1.1	количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.		0,00
1.2	протяженность канализационных сетей	км		4,82
II	Показатели очистки сточных вод			
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0,00
1.1	объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.куб.м		0,00
1.2	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс.куб.м		124,40
2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%		0,00
2.1	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам	ед.		0,00
2.2	общее количество проб сточных вод	ед.		12
III	Показатели энергетической эффективности			
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м		0,681
1.1	общее количество электрической энергии	кВт*ч		84690,00
1.2	общий объем сточных вод, подвергающихся	куб.м		124359,20
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м		0,074
2.1	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч		9147,00
2.2	общий объем транспортируемых сточных вод	куб.м		124359,20

Директор

А.А. Изотов

