

ООО «КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

с. Краснореченское

№ п/п	Наименование мероприятия	План 2024 г	Факт 2024
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	3336,07	3336,30


Директор  Мельник В.М

№ п/п	Наименование мероприятия	ед.изм	План 2024 г	Факт 2024 г
1	2		3	4
1.	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	тыс.руб	3336,07	3336,3
2.	Объем выработки воды	тыс.куб.м	105,261	101,646
3.	Объем воды, используемый на собственные нужды	тыс.куб.м	0,3	0,3
4.	Объем воды, пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	104,961	101,346
5.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	97,63	94,760
6.	Объем потерь	тыс.куб.м	7,331	6,586
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,98	6,48
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям;	тыс.куб.м	97,63	94,76
8.1.	населению	тыс.куб.м	78,528	75,398
8.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	4,86	5,418
8.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	14,244	13,944
8.4.	производственные нужды	тыс.куб.м	0	0
9.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб	18258,32	17887
10.	Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения			
10.1.	Показатели качества питьевой воды		0	0
10.2.	Доля проб питьевой воды, подаваемых с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
10.3.	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
11.	Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения			
11.1.	Количество перерыв в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, поврежденных и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км в год	0	0
12.	Показатели энергетической эффективности			
12.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,98	6,48
12.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,72	0,91
12.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемых питьевой воды	кВтч/куб.м	2,00	1,02

Исполнитель  Стрельцова ОА
тел 49-32-66

Отчет о результатах производственного контроля
качества питьевой воды за 2024 год
ООО «Краснореченское»

№	Перечень показателей	Количество проб						Средняя концентрация		
		Источник		Перед поступлением в сеть		Водопрводная сеть		Источник	Перед поступлением в сеть	Водопрводная сеть
		Всего проб	Нест проб	Всего проб	Нест проб	Всего проб	Нест проб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Органолептические показатели	4	0	9	1	9	1	Соотв.	Соотв.	Соотв.
2	Микробиологические показатели	0	0	33	0	33	0	Соотв.	Соотв.	Соотв.
3	Обобщенные показатели	0	0	33	1	33	1	Соотв.	Соотв.	Соотв.
4	Химический анализ	4	1	3	1	3	1	Соотв.	Соотв.	Соотв.
5	Радиологические показатели	4	0	3	0	0	0	Соотв.	Соотв.	Соотв.

Директор предприятия  В.М. Мельник

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Производственное предприятие "Красноярское"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	с. Красноярское	2024	2024	2024	2024	2450	2450	
3.1.2								
Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
3.2.2								
						2450	2450	источники финансирования: прибыль 2000, амортизация 450
Всего по группе 3.								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
Группа 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
Группа 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Ф.И.О.

Мельник В.М.