

«Утверждаю»
Начальник филиала
ООО «Транснефть – Дальний Восток»
РНУ «Дальнереченск»
М.В. Литевский
« 18 » марта 2025 г.

Отчет

об исполнении производственной программы по водоснабжению на
НПС №34 Филиала ООО «Транснефть – Дальний Восток» - РНУ «Дальнереченск»
за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

№ п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)		
1.1.	Объем поднятой воды (тыс.куб. м)	19,500
1.2.	Объем реализации (тыс.куб.м)	2,310
	в т.ч. - населению	0
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	2,310
1.3.	Объем потерь (тыс.куб.м)	0
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)	17,190
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	6,413
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)	2,117
	Протяженность сетей (всех видов в однострубно представлении), (км)	3,368
	Удельное водопотребление (куб.м/чел)	104,16
1.6.	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	126
2. Показатели качества питьевой воды		
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг		
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0

	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	366
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8784
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	0
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,3147
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,3147
5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой		
5.1.	-	0,00
6. Фактический объем финансовых потребностей (НВВ)		
6.1	Фактический объем финансовых потребностей (НВВ), тыс. руб.	5 264,49

Примечание: * - Включая сети противопожарного водоснабжения.

Главный механик –
начальник ОГМ РНУ «Дальнереченск»

Дараев В.И.

Главный энергетик –
начальник ОГЭ РНУ «Дальнереченск»

Калеков Д.А.

Начальник ФЭО
РНУ «Дальнереченск»

Хасанов Р.Р.