

1 апреля 2025
 ОА
 Огу

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Мастер"
 Д.В. Мастерских
 25 марта 2025

Отчет об исполнении производственной программы
 МУП «Мастер» в сфере водоотведения
 за 2024 год

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей		% выполне- ния
			план	факт	
1	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	Тыс. куб. м.	27,896	21,9	78,51
1.1.	населению	Тыс. куб. м.	26,6	20,289	76,27
1.2.	бюджетным потребителям	Тыс. куб. м.	1,038	1,443	139,02
1.3.	прочим потребителям	Тыс. куб. м.	0,258	0,13	50,39
1.4.	производственные нужды	Тыс. куб. м.	0	0	
2.	НВВ	Тыс. руб	1896,27	1372,3	72,37

2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП "Мастер" в сфере водоснабжения.

№ п/п	Срок реализации мероприятия	Наименование мероприятия	План	Факт	Ожидаемый эффект	
					Наименование показателя	% выполне- ния
1	2020	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	224,65	412,8	Обеспечение бесперебойной работы сетей	183,75
		Капитальный ремонт основных средств			Замена	0,00

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения фактических показателей за три года предшествующих отчетному			Факт	План	% исполне- ния
			2021	2022	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год		3,578	2	0,1	0,28	36%
II	Показатели качества очистки сточных вод							
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые	%	100	100	100	100	100	100%
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0%
III	Показатели энергетической эффективности							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВтч/куб	0	0	0	0,00	0,00	0%

КОМИТЕТ
 по вопросам ЖКХ
 16.4
 14 04 20 25

	очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод							
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Мастер"
 Д.В.Мастерских
 25 марта 2025

Отчет об исполнении производственной программы
 МУП «Мастер» в сфере водоснабжения
 за 2024 год

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей		% выполне-ния
			план	факт	
1	Объем поднятой воды	Тыс.куб.м.	24,665	22,9	92,84
2	Объем воды используемый на собственные нужды	Тыс.куб.м.	0	0	#ДЕЛ/0!
3	Покупная вода	Тыс.куб.м.	0	0	
4	Объем потерь	Тыс.куб.м.	2,442	2,5	102,38
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	Тыс.куб.м.	22,223	16,9	76,05
5.1.	населению	Тыс.куб.м.	16,73	14,498	86,66
5.2.	бюджетным потребителям	Тыс.куб.м.	1,941	1,718	88,51
5.3.	прочим потребителям	Тыс.куб.м.	0,052	0,69	1326,92
5.4.	производственные нужды	Тыс.куб.м.	3,5	3,5	
6.	НВВ	Тыс.руб	1378,35	1099	79,73

2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП "Мастер" в сфере водоснабжения.

№ п/п	Срок реализации мероприятия	Наименование мероприятия	План	Факт	Ожидаемый эффект	
					Наименование показателя	% выполне-ния
1	2024	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	567,88	241	Избежание аварийных ситуаций и сокращение затрат на внеплановый ремонт	42,44
		Капитальный ремонт основных средств	0	0		

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения фактических показателей за три года предшествующих отчетному			Факт	План	% исполне-ния
			2021	2022	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели качества воды							
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0%

1.1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,91	0	0	0	0	0%
II	Показатели надежности бесперебойности водоснабжения							
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	3,12	0	0	0,42	0,58	72%
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11	41	3,3	10,9	9,9	110%
1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0	0	0	0,00	0,00	0%
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема питьевой воды	кВт*ч/куб.м	2,806	1,900	1,600	1,700	1,435	118%