

Выполнение производственной программы на объектах централизованной системы горячего водоснабжения Бельговского с.п. ООО "Тепловик+" за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Бельговское с.п.	
			Значения плановых показателей	Значения фактических показателей (Ориентировочно)
1	2	3	4	5
I	Показатели качества воды			
1	общее количество отобранных проб	ед.		1
2.1	количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.		0
	количество проб холодной воды не соответствующих установленным требованиям			
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения	ед./км	0,00	0,00
1.1	количество перерывов в подаче воды	ед.	0	0
1.2	протяженность водопроводной сети	км	0,0534	0,0534
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы			
1.	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м.	2,796	2,796
2.	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м.	0,051	0,051
2.1.	общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал	142,6	142,6
2.2.	общий объем подогретой горячей воды	куб. м.	2796	2796
2.3.	общий объем реализации холодной воды (доставка воды)	тыс. куб. м.		
4	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	661,77	661,77

Директор

П.Б. Шаталов

Экономист

О.В. Зыкова

