

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КГУП "Региональные коммунальные системы"

в городском поселении "Рабочий поселок Солнечный" Солнечного муниципального района

1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	План 2024	Факт 2024	Отклонение от плана
1	Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов	тыс. руб.	1 628,50	18,29	- 1 610,21

2. Объём подачи питьевого водоснабжения

№	Наименование показателя	Единица измерения	План 2024	Факт 2024	Отклонение от плана
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1 388,820	1 872,160	483,340
2	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,050	0,050	-
3	Покупная вода	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м			-
5	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	1 388,770	1 872,110	483,340
6	Объём потерь	тыс. куб. м	228,800	276,373	47,573
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	16,48	14,76	-1,71
8	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 159,970	1 595,737	435,767
	в т.ч.				
8.1	Население	тыс. куб. м	503,810	662,210	158,400
8.2	Бюджетные	тыс. куб. м	43,250	30,597	- 12,653
8.3	Прочие	тыс. куб. м	612,910	902,930	290,020
8.4	Производственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-

3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№	Наименование организации	Единица измерения	План 2024	Факт 2024	Отклонение от плана
1	НВВ КГУП "Региональные коммунальные системы"	тыс. руб.	32 144,05	31 326,79	- 817,26

4. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	План 2024	Факт 2024	Отклонение от плана
1	Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов	тыс. руб.	1 628,50	18,29	- 1 610,21

5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№	Наименование показателя	Единица измерения	План 2024	Факт 2024	Отклонение от плана
1 Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,59	0	-8,59
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,7	0	-0,7
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3 Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,48	14,76	-1,71
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,000	0,000	0,000
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3	0,880	1,437	0,557

Директор КГУП "РКС"



С.В. Абрамов

Исп.экономист отдела ЦиТР
Чиглинцев А.Ю., тел.59-11-13 доб.211