

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
по СП "Николаевская ТЭЦ" АО "ДГК" на 2026 год (закрытое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2024				Прогноз 2025				Прогноз 2026			
			норматив расхода теплоэнергии на подогрев 1 куб.м воды, Гкал/куб.м	всего	1 полугодие	2 полугодие	норматив расхода теплоэнергии на подогрев 1 куб.м воды, Гкал/куб.м	всего	1 полугодие	2 полугодие	норматив расхода теплоэнергии на подогрев 1 куб.м воды, Гкал/куб.м	всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
	Котельная Аэропорт в г. Николаевске-на-Амуре													
	Полезный отпуск тепловой энергии на подогрев воды, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	0,05748	0,169	0,086	0,083	0,05748	0,167	0,087	0,079	0,05748	0,167	0,087	0,079
1.1.	- население	тыс. Гкал	0,05748	0,169	0,086	0,083	0,05748	0,167	0,087	0,079	0,05748	0,167	0,087	0,079
1.2.	- прочие потребители	тыс. Гкал		0,000				0,000				0,000		
1.3.	- бюджетные потребители	тыс. Гкал		0,000				0,000				0,000		
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.		2,940	1,503	1,437		2,898	1,519	1,380		2,898	1,519	1,380
	по приборам	тыс. куб.м.		0,708	0,432	0,276		0,708	0,432	0,276		0,708	0,432	0,276
	расчетный метод	тыс. куб.м.		2,232	1,071	1,160		2,190	1,087	1,104		2,190	1,087	1,104
2.1.	- населению	тыс. куб.м.		2,940	1,503	1,437		2,898	1,519	1,380		2,898	1,519	1,380
2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.		0,000				0,000				0,000		
2.3.	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.		0,000				0,000				0,000		

Директор СП "Николаевская ТЭЦ"  И. В. Кириченко