

Числовые ил

2

Отчёт о выполнении Производственной программы за 2024 г.
ООО "Водоснабжение"
- в сфере питьевого водоснабжения
Утверждена постановлением № 20/14 от 14.06.2023 г.

Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	2024 г. план	2024 г. факт	Откл (5-4)
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	804,222	707,445	-96,777
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	2,04	2,046	0,006
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	-		
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м			
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	802,182	705,399	-96,783
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	12,95	11,356	-1,594
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,614	1,61	-0,004
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	789,232	694,043	-95,189
8.1	- населению	тыс. куб. м	483,075	473,399	-9,676
8.2	- бюджет, потребителям	тыс. куб. м	139,059	102,809	-36,25
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	167,098	117,835	-49,263
8.4	- производственные нужды	тыс. куб. м			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоснабжение» (план)	2024 г.	31357,95
2.	ООО «Водоснабжение» (факт)		27506,9

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия	2024 г				
	1. Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		План -6883,86 Факт - 4032,5	Текущий ремонт для качественного оказания услуг во избежание аварийных ситуаций	- - -	

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕЛЯМ И ТАРИФАМ
 Приказ № 948
 Водоканал № 03
 20.05.2024

Значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2024г. (план)	2024 г. (факт)	откл
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,45	0,6	-1,85
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,2	0	-6,2
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	0	0	-
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,614	1,61	-0,004
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,5092	0,4867	-0,0225
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб.м	0,4739	0,4532	-0,0207

Директор ООО «Водоснабжение»



К.Ю.Процкий